



LUBMOR Ltd

Wieleńska 1 Str., 64-980 Trzcianka

phone +48/67/216-22-44

fax +48/67/216-59-40

e-mail: lubmor@lubmor.pl

www.lubmor.pl

DRZWI KLASY H120

KK24-14
34-901

DRZWI KLASY H120

PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi zostały opracowane i są wykonane wg normy SOLAS 7 i FPF Code.

Drzwi przeznaczone do zamykania przejść w grodziach przeciwpożarowych jako ochrona przed pożarem o wysokich temperaturach z wymaganym zabezpieczeniem ogniowym H60-H120 wewnątrz wszystkich obiektów pływających i lądowych.

Drzwi należy przyspawać do ściany klasy H.

WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica drzwi wykonana z blachy grubości 4mm.

Skrzydło drzwi wykonane z dwóch kaset z blachy stalowej o grubości 2mm. Rama skrzydła z kształtownika ceowego. Skrzydło wypełnione niepalną wełną ceramiczną.

Drzwi wyposażone w trzypunktowy zamek wpuszczany. Cztery zawiasy oraz trzy kołki przeciwwyważeniowe.

Zawiasy przyspawane do ościeżnicy i przykręcone do skrzydła drzwi.

Drzwi dostosowane do montażu samozamykacza.

ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje drzwi bez samozamykaczy, wkładki patentowej, trzymacza elektromagnetycznego i innych elementów montażowych.

OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach lub krytych środkach transportu. Wyroby ułożone na paletach w ilości do 4 szt. z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych.

PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

P - drzwi prawe (jak na rysunku)

L - drzwi lewe (jako lustrzane odbicie)

Wyposażenie :

- drzwi z pełnym sztyldem zamka (nie wyróżnia się w oznaczeniu)

Wp - drzwi z sztyldem zamka dostosowanym do montażu wkładki patentowej

Typy (zależne od wykończenia skrzydła) :

M - z/p- skrzydło malowane wg katalogu RAL

z - kolor od strony zawias

p - kolor od strony przyloty

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi klasy H120 o wymiarach w świetle H x B – 1800 x 800, odmiany P – prawej, z sztyldem zamka przystosowanym do montażu wkładki patentowej – Wp, skrzydło malowane wg RAL – M, od strony zawias z – w kolorze 1072, od strony przyloty p – w kolorze 1254. Ościeżnica malowana w podkładzie.

DRZWI KLASY H1200 1800x800 – P – Wp – M 1072/1254 – 9003 wg karty katalogowej nr KK24-14/34-901

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-13/34-901.