



AC 114

## CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE (MODUŁ B) EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Nr  
No. CW/MED/9/10/2024**ZAŚWIADCZA SIĘ,**

że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) przeprowadził stosowne procedury uznania typu wymienionego niżej wyrobu i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED) oraz w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2024/1975, w odniesieniu do: ochrony przeciwpożarowej.

**THIS IS TO CERTIFY**

that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the relevant type approval procedures for the product identified below which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment Directive 2014/90/EU (MED) and Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1975, concerning: fire protection.

Wnioskodawca  
Applicant LUBMOR Sp. z o.o.  
ul. Wileńska 1  
64-980 Trzcianka, Poland

Producent  
Manufacturer LUBMOR Sp. z o.o.  
ul. Wileńska 1  
64-980 Trzcianka, Poland

Typ wyrobu  
Product type **Drzwi przeciwpożarowe: drzwi okrętowe klasy B15 według N24-24/34-450**  
**Fire doors: Ship door B-15 Class according to N24-24/34-450**

Pozycja aneksu  
Annex item MED/3.16

Zastosowane normy  
Specified standards SOLAS 74 Reg. II-2/9; SOLAS 74 Reg. II-2/9; IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code); IMO MSC.1/Circ.1319.


Data ważności 2029-10-30  
Expiry date

Gdańsk, 2024-10-31



Przemysław Gałka

Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do czasu upływu terminu ważności lub unieważnienia pod warunkiem zadowalających wyników eksploatacyjnych wyposażenia oraz przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2).  
*This certificate remains valid unless cancelled, expired or revoked, provided the equipment remains satisfactory in service and the approval conditions (see page 2) are complied with.*



Nr jednostki notyfikowanej  
No. of notified body

1463

PRS S.A.  
al. Gen. Józefa Hallera 126  
80-416 Gdańsk, Poland

tel. (+48) (58) 75 11 273  
fax (+48) (58) 341 77 69  
e-mail: dc@prs.pl  
www: <http://www.prs.pl/>

Opis wyrobu  
Product description

Skrzydło drzwi klasy B15 wg N24-24/34-450 o grubości 36 mm izolowane wełną mineralną Rockwool Se-aRox SL410 o gęstości 110 kg/m<sup>3</sup> i pokryte obustronnie blachą ocynkowaną lub nierdzewną o grubości od 0,55 do 1,00 mm. Do sklejania w skrzydle wełny z blachami użyto kleju Isolemfi 53107A Mono firmy Emfi. Drzwi przystosowane do montażu w systemach szalunkowych. Maksymalne wymiary drzwi w świetle: 2000x1000 mm (wysokość x szerokość). Drzwi klasy B15 przeznaczone są do zabudowy otworów w ścianach szalunkowych lub przegrodach stalowych na morskich jednostkach pływających oraz inny obiektach morskich.

*Door leaf class B15 according to N24-24/34-450 with a thickness of 36 mm, insulated with Rockwool Se-aRox SL410 mineral wool with a density of 110 kg/m<sup>3</sup> and covered on both sides with galvanized or stainless steel sheet with a thickness of 0.55 to 1.00 mm. Isolemfi 53107A Mono glue from Emfi was used to glue the wool to the sheets in the leaf. Doors adapted for installation in formwork systems. Maximum dimensions of the door in the light: 2000x1000 mm (height x width). Class B15 doors are designed for the construction of openings in formwork walls or steel partitions on marine vessels and other marine facilities.*

Wykaz dokumentacji  
List of documents

1. Rysunek złożeniowy nr N24-24/34-450 - zatwierdzony przez PRS S.A. dnia 2024-09-18.
2. Analiza ryzyka - zatwierdzona przez PRS S.A. dnia 2024-07-31.
3. Raport z badań nr CL/PCLB6/05/2024 wydany przez Lab. Badawcze PRS S.A. dnia 2024-09-19.
4. Sprawozdanie z przeglądu PRS S.A. nr CW/MED/PGr/26/2024 z dnia 2024-10-31.

1. *Assembly drawing No. N24-24/34-450 - approved by PRS S.A. dated on 2024-09-18.*
2. *Risk analysis - approved by PRS S.A. on 2024-07-31.*
3. *Test report No. CL/PCLB6/05/2024 issued by Testing Laboratory PRS S.A. dated on 2024-09-19.*
4. *PRS S.A. Survey report No. CW/MED/PGr/26/2024 dated on 2024-10-31.*


Miejsca produkcji  
(inne niż podane na str. 1) ---  
*Places of production  
(different than given on  
page 1)*

Ograniczenia uznania ---  
*Approval limitations*

#### Warunki uznania Approval conditions

1. Niniejszy certyfikat straci ważność, jeżeli wytwórnia dokona zmian lub modyfikacji w uznanym wyrobie bez pisemnego zawiadomienia i zgody PRS.  
*This certificate will not be valid if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment, which have not been notified to, and agreed with the PRS.*
2. Jeżeli podczas okresu ważności niniejszego certyfikatu nastąpią zmiany w przywołanych w nim przepisach lub normach, wyrób należy poddać ponownemu uznaniu przed umieszczeniem go na statku, do którego mają zastosowanie te przepisy lub normy.  
*Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved prior to it being placed on board vessels to which the amended regulations or standards apply.*
3. Znak zgodności (koło sterowe) może być umieszczony na uznanym wyrobie i deklaracja zgodności może być wystawiona tylko wtedy, gdy łącznie z badaniem typu WE zostanie przeprowadzona ocena zgodności według modułu D, E lub F określonego w aneksie B do wymienionej wyżej dyrektywy pod nadzorem jednostki notyfikowanej.  
*The Mark of Conformity (wheelmark) may only be affixed to the above type approved product and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module D, E or F of Annex B of the Directive is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.*

#### Wzór znaku zgodności Mark of Conformity Format



xxxx/yyyy

- xxxx Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję  
*ID No. of a notified body undertaking surveillance module*
- yyyy Cztery cyfry roku, w którym umieszczono znak  
*Four digits of year mark affixed*