



H	Hz	B	Bz	b
1800	1992	600	1682	881
1900	2092	700	1882	981
2000	2192	800	2082	1081
2050	2242	900	2282	1181
		1000	2482	1281
		1050	2582	1331



**LUBMOR Sp. z o.o.**

ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka  
 tel. +48/67/216-22-44  
 fax +48/67/210-19-19  
 e-mail: lubmor@lubmor.pl  
 www.lubmor.pl

**DRZWI SUWANE  
 KLASY A0-A60**

**KK 24-12  
 34-771**

# DRZWI SUWANE KLASY A0-A60

## PRZEZNACZENIE WYROBU

Drzwi suwane klasy A0-A60 przeznaczone są do zamykania przejść w grodziach przeciwpożarowych, szybach maszynowych i klatkach schodowych o wymaganym zabezpieczeniu ogniowym A0-A60 wewnątrz wszystkich obiektów pływających lub lądowych.

Drzwi należy przyspawać do ściany stalowej klasy A.

## WYKONANIE WYROBU

Ościeżnica składa się z pospawanych ze sobą profili hutniczych i profili giętych. Jest ona przyspawana do ściany stalowej. Skrzydło drzwi wykonane jest z dwóch kaset z blachy stalowej i ramy wewnętrznej z kształownika ceowego. Połączone ze sobą kasety tworzą przestrzeń zamkniętą wypełnioną wełną mineralną. Konstrukcja skrzydła pozwala na wykonanie go w dwóch wariantach :

- malowane farbami nawierzchniowymi piecowymi (M),
- pokryte folią PCV (D)

Drzwi wyposażone są w regulowany system jezdny ( szyna prowadząca, wózki stalowe, ograniczniki otwarcia drzwi ) osłonięty stalową maskownicą. Przejście w świetle drzwi również posiada osłony. Nakładka ze stali nierdzewnej zakrywa próg. Standardowo mechanizm zamykający stanowi obciążnik zawieszony na stalowej linie. Odpowiednio dobrana masa obciążnika zapewnia skuteczne zamykanie skrzydła drzwi. Całość osłonięta jest stalową maskownicą.

## ZAKRES DOSTAWY

Dostawa obejmuje kompletne drzwi z wyposażeniem wymienionym powyżej. Dostawa nie obejmuje wkrętów do montażu maskownic oraz wkładki patentowej.

## OPAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Drzwi są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przystosowane do transportu w kontenerach. Wyroby ułożone na paletach z przekładkami drewnianymi mogą być przemieszczane za pomocą wózków i dźwigów, muszą być składowane w zadanych pomieszczeniach magazynowych.

## PODZIAŁ, OZNACZENIE I WYKOŃCZENIE

Odmiany :

- P - drzwi prawe - jak na rysunku
- L - drzwi lewe - jako lustrzane odbicie

Rodzaje skrzydeł :

- M - z/p - skrzydło malowane wg katalogu RAL
- D - z/p/d - skrzydło pokryte folią PCV wg katalogu DOBEL lub GISLAVED
  - z - kolor od strony zewnętrznej
  - p - kolor od strony przemyku
  - d - kolor profilu na skrzydle rodzaju D

Wyposażenie :

- drzwi z pełnym sztydem zamka - nie wyróżnia się w oznaczeniu

Wp - drzwi z sztydem zamka dostosowanym do montażu wkładki patentowej

Ościeżnica malowana farbą podkładową. Wszystkie osłony malowane wg katalogu RAL.

## PRZYKŁAD OZNACZENIA

Drzwi suwane klasy A60 o wymiarach w świetle H x B – 1950 x 900, odmiany prawej (**P**), grubość grodzi A=68, z sztydem zamka dostosowanym do montażu wkładki patentowej (**Wp**), skrzydło pokryte folią PCV (**D**), od strony zewnętrznej (**z**) w kolorze B28C, od strony przemyku (**p**) w kolorze A22A, profil na skrzydle (**d**) malowany w kolorze RAL 9003, osłony malowane w kolorze RAL 9003.

DRZWI SUWANE KLASY A60 1950x900-P/68-Wp-D zB28C/pA22A/d9003-9003 wg karty katalogowej nr **KK 24-12/34-771**.

Niniejsza karta katalogowa odpowiada rysunkowi nr N24-08/34-771.